

Controlelijst visuele inspectie noodverlichting

Conform NEN 1010 5^e druk geldende eisen:

Nr.	Omschrijving	OK	NOK	NVT
1	De noodverlichting is aangesloten op een noodstroominstallatie voor veiligheidsdoeleinden die binnen 15 seconden na inschakeling het vereiste vermogen kan leveren.	☐	☐	☐
2	De noodstroominstallatie voor de voeding van noodverlichting van voor publiek bestemde gebouwen, schouwburgen, concertzalen en bioscopen, kan minstens voor 60 minuten de voor de installatie benodigde energie leveren.	☐	☐	☐
3	De noodstroominstallatie is 24 uur na het terugkeren van de netspanning weer bedrijfsklaar voor 60 minuten noodverlichting.	☐	☐	☐
4	De verlichtingssterkte op de vloer bedraagt binnen 5 seconden na overschakeling minimaal 1 lux.	☐	☐	☐
5	De noodverlichting in een ruimte of vluchtweg is in werking als de spanning van de schakel- en verdeelinrichting beneden de 70% van de nominale waarde gedaald is.	☐	☐	☐
6	De noodverlichting wordt bij een terugkerende spanning van 90% weer uitgeschakeld.	☐	☐	☐
7	De noodverlichtingstoestellen zijn als zodanig gekenmerkt.	☐	☐	☐
8	De noodverlichting is per ruimte en per vluchtweg over minimaal twee lichtbronnen en twee eindgroepen verdeeld.	☐	☐	☐
9	De noodverlichting in ruimten en vluchtwegen ten behoeve van publiek en de noodverlichting in bedrijfsruimten zijn niet op dezelfde eindgroepen aangesloten.	☐	☐	☐
10	Teksten en symbolen die naar de uitgang verwijzen, zijn op een noodvoeding aangesloten en binnen 5 seconden duidelijk zichtbaar.	☐	☐	☐
11	Indien er in een ruimte meer dan één verlichte aanduiding aanwezig is, zijn de aansluitpunten hiervoor over minimaal twee eindgroepen verdeeld.	☐	☐	☐
12	Er is noodverlichting aangebracht in de ruimte waar de hoofdschakel- en verdeelinrichting is opgesteld.	☐	☐	☐
13	Er is noodverlichting aangebracht in de ruimte waar de schakel- en verdeelinrichting van de noodstroomvoorziening is opgesteld.	☐	☐	☐
14	Er is noodverlichting aangebracht in de liftmachinekamers.	☐	☐	☐
15	Er is noodverlichting aangebracht in de regieruimten.	☐	☐	☐
16	Er is noodverlichting aangebracht op de projectieafdelingen.	☐	☐	☐
17	De verlichtingssterkte op vloer van de onder punt 12 t/m 16 genoemde ruimten, bedraagt minimaal 10 lux binnen 5 seconden.	☐	☐	☐
Opmerkingen:				

